



报告编号: YXJC210606-04

检测报告

委托单位 : 宝泰隆新材料股份有限公司 (98 万吨焦炉)

检测类别 : 委托检测

样品类别 : 焦炉大气污染物

黑龙江尚翔检测技术有限公司

2021 年 06 月 10 日 出具



声 明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街1377号顺美亚阳光家园

BH04 号楼 S03 号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司
地 址	七台河市新兴区宝泰隆路 16 号

DA009	CEC2100000701~CEC2100000705	检测
-------	-----------------------------	----

二、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	检测仪器
氮氧化物	GB 13271-2015	自动烟尘烟气
二氧化硫	GB 13271-2015	GH-60E YX
颗粒物	GB 13271-2015	YXE037

氮氧化物	GB 13271-2015	自动烟尘烟气
二氧化硫	GB 13271-2015	GH-60E YX
颗粒物	GB 13271-2015	YXE037

四、检测点位示意图



五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果		平均值	标准 限值	单位
		低浓度 颗粒物	排放浓度	16.7	15.5	30	mg/m ³
				14.6		30	mg/m ³
				15.2		30	mg/m ³
			排放速率	12.50	11.57	——	kg/h
				11.11		——	kg/h
				11.11		——	kg/h
98 万吨/年焦炉烟囱 1#DA009	2021.06.06	二氧化 化硫	排放浓度	9	10	50	mg/m ³
				12		50	mg/m ³
				10		50	mg/m ³
			排放速率	6.73	7.72	——	kg/h
				9.12		——	kg/h
				7.30		——	kg/h
		氮氧 化物	排放浓度	279	286	500	mg/m ³
				288		500	mg/m ³
				291		500	mg/m ³
			排放速率	208.53		——	kg/h
			排放速率	219.12	213.40	——	kg/h
				212.54		——	kg/h

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量 (m³/h)	温度 (℃)	湿度 (%)	流速 (m/s)
98 万吨/年焦炉烟囱 1#DA009	2021.06.06	747223	172.3	6.9	5.06
		760136	172.7	6.6	5.12
		729541	175.8	6.4	4.94
平均值		745633	173.6	6.6	5.04

六、执行标准

1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表 5 新建企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m ³
2	二氧化硫	50	mg/m ³
3	氮氧化物	500	mg/m ³

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编制人: 马艳

审核人: 姜洪

签发人: 姜洪

签发日期: 2021年6月11日

